

.....PUŁTUSK....., dnia 20.01.2012

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie

Imię i nazwisko/nazwa* adres właściciela lub zarządcy obiektu
budowlanego: PUBLICZNA SŁOJA PODSTAWOVA NR.3 U PUŁTUSKU
UL. TYSTRZECIA 14, 06-100 PUŁTUSK
Rodzaj obiektu: P.A.W. DYREKTOR - M.G.P. DOROJA KARZOLEWSKA

Adres obiektu:.....

Kontrolę przeprowadził:

1. WIKTORIA WALENIAK - P.I.N.B.
2. ELEGIJA MORAWKA - P.I.N.B.
3.

1. Coroczna kontrola obiektu, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu - termin ostatniej kontroli: 31.01.2011

Kontrolę przeprowadził: ZBIGNIEW GORECKI

Wynik / wnioski: PRZEPROWADZIC REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ C.O.

2. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji służących ochronie środowiska: NIE DOTYKZY

Kontrolę przeprowadził:.....

Wynik / wnioski:.....

b) instalacji gazowych: NIE DOTYKZY

Kontrolę przeprowadził:.....

Wynik / wnioski:.....

c) przewodów kominowych: 20.01.2012

Kontrolę przeprowadził: GRZEGORZ GRABOWSKI

Wynik / wnioski: BEZ WĄG

3. Data ostatniej okresowej (raz na 5 lat) kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia: 31.01.2011

Kontrolę przeprowadził: ZBIGNIEW GORECKI

Wynik / wnioski: WĄGI JAK O PRZEGŁADZIE POKRYCIEM

4. Potwierdzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów data: STYCZEŃ 2011
Kontrolę przeprowadził: KALIŃSKI PIOTR

Wynik / wnioski: BEL UWAG

Stwierdza się, że obiekt budowlany nie* jest użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz nie* jest utrzymywany w należytym stanie technicznym i estetycznym. Dodatkowo zaobserwowano:

KSIĄŻKA OBIEKTU PROVAZONA (TRAVIPKOWO),
UJÓ OBIEKT WYPOSAŻONY W URZĄDZENIE DO
PRZEMIESZCZANIA SIŁY MERKNOŚCOWYCH... TYP BCI 30+
KONTROLA WDT DROG 14.01.2011 TERMIN URZĄDZI
W.D. 2011 KONTR. ZAPOZONO DZIENNIK
KONIEPUTACJI DZWIĘCZ. PRZEŁĄCZ. DOKONYWANE
PRZEZ KONIEPUTORA GREGORJA FEDERKOWICZA
(NIK 1.PA. U. NIETECU) C.O. PRZYKŁADZEC PŁC

Wnioski końcowe:

Wpisu do książki obiektu nie* dokonano.
Załączniki:

Kontrolujący:

[Signature]

*niepotrzebnie skreślić

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku

ul. Aleja Tysiąclecia 14, 06-100 Pułtusk

Kontrolowany: fax 0-23/ 692 54 32, tel. 0-23/ 692 00

IP 568-11-49-905, REGON 001133157

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Dorota Karzulewska